

Rutiner för kontroll av varmvattentemperatur

1. Syfte

Med regelbundna besök kontrollera temperaturer så att tillväxt av legionellabakterier undviks.

2. Riktvärden

- Temperatur i beredare och ackumulatortankar min 60°C
- Temperatur på VVC slingor min 50°C

3. Besök och kontroll av temperaturer utförs minst 1ggr/mån och dokumenteras i driftjournal på plats.

4. Vid avvikande temperatur så utförs utredning/mätning för att säkerställa ej tillväxt av legionella.